

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №108 городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, дом 177, корпус 3

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

ОГРН 1030204613053

регистрации и зарегистрировавшем органе

ИНН 0278035983

КПП 027801001

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 07- 22

от 02.03.2020 года

МБОУ Школа №108 округа город Уфа
Республики Башкортостан
Управление Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан
место выдачи

Выдано на основании акта проверки органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 07-296 от 02.03.2020 г в МБОУ Школа №108 городского округа город Уфа Республики Башкортостан и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выдаю Вам **предписание:**

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1. Все классы укомплектовать с учетом нормы площади при фронтальных формах занятий (кабинетная система), п. 4.9., п.5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Предусмотреть гардероб, п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В учебных кабинетах №№ 406, 408, 304, 205, 106, информатики, библиотеке, мастерской для мальчиков полы предусмотреть без щелей, полы (плитка) в рекреации на 4 этаже предусмотреть без дефектов и механических повреждений, п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. В учебных кабинетах не использовать классные доски темно-зеленого или темно-коричневого цвета без антибликового покрытия (№ 307, мастерской для мальчиков, домоводства и музыки), в учебных кабинетах №№ 408, 202, 203, 102 на классных досках предусмотреть лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, держателей для чертежных принадлежностей, п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Предусмотренные проектом туалеты на 3,4 этажах для мальчиков и девочек на противоположной стороне здания отремонтировать, восстановить, во всех санитарных узлах кроме начального блока унитазы оборудовать сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, п.4.1, п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 6. В туалетах общеобразовательного учреждения установить устройства систем подогрева воды, п.п.8.1., 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 7. В учебных кабинетах №№ 308, 306,305,303,302,301,309,201,203,204,205,409, 402, 111,ОБЖ, биологии, физики, химии классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудовать софитами, п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 8. В учебных кабинетах №№ 111, 202, 305, 306, 309, физики, система общего освещения выполнена светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами, п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 9. В учебных кабинетах №№ 305, 306, 309, актовый зал для общего освещения не применять источники света различной природы излучения (желтый и белый), п. 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 10. Стены предусмотреть гладкие, без щелей, трещины, деформации, материалами допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (№ 303, № 102 и на всех этажах в коридоре учреждения, в библиотеке), п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 11. Кабинеты химии и физики оборудовать специальными ученическими и демонстрационными столами с покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола, для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий. В кабинете физики отремонтировать вытяжной шкаф, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 12. В кабинете рисования, в медицинском кабинете (врача) установить умывальные раковины, п. 4.27., п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 13. При спортивном зале душевые для мальчиков и девочек отремонтировать, п.4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 14. В учебном кабинете № 102 светильники предусмотреть параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней, п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 15. В 2 кабинетах информатики установить стулья конструкция которых должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы, позволяющей изменять позу с целью снижения статистического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомляемости, нарушение п.9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03;
 16. Оборудовать механической вытяжной вентиляцией мастерские для мальчиков, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 17. В кабинете информатики при периметральном расположении компьютеров линии светильников предусмотреть локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору- п. 6.12. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.
 18. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, установить двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, столы с гигиеническим покрытием, п.5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 19. В расписании учебных занятий не проводить трудные предметы первыми уроками (1а, 1б, 1в, 1г, 2б, 2а, 2б,2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в классы), п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 20. В школе обучение детей с ограниченными возможностями здоровья обучение проводится совместно с другими обучающимися, п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 21. Руководителем образовательного учреждения обеспечить полноту охвата обучающихся горячим питанием- п.14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 22. В столовой образовательного учреждения для приготовления безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции приобрести технологическое оборудование (электропривод для готовой продукции, овощерезка, хлеборезательная машина, электрическая сковорода), п.2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.п. 1,2,5,6,7, 9,12, 13, 14,18-22 до 15.08.2020 г.
Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.п. 3,4,11,17 до 15.08.2021 г.
Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.п. 8, 10, 15, 16 до 15.08.2022 г.

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения; указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до 15.08.2020 г., 15.08.2021 г., 15.08.2022 г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

Николаева Г.Р

Ф.И.О., должность, наименование отдела

подпись

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:

02.03.2020 г.

И.Р

и.о.директора МБОУ «Школа № 108 го г.Уфа РБ Якшибаева

дата

подпись

должность, Ф.И.О. (при наличии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Мигранов Ринат Расихович

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022