

План

по устранению выявленных нарушений в МБОУ Школа № 108 № 02-00-07/прд-94-2020 от 10.04.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.

Мероприятия		Отметка о выполнении	Срок выполнения
1.	Классы укомплектованы без учета нормы площади, т.к. на 1 ребенка приходится при фронтальных занятиях (кабинетная система)	нормы площади будут учтены при комплектовании классов на 2020-2021 учебный год	08.2020
2.	Предусмотреть гардероб, п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.		при реконструкции здания.
3.	Предусмотренные проектом туалеты на 3,4 этажах для мальчиков и девочек на противоположной стороне здания отремонтировать, восстановить, во всех санитарных узлах кроме начального блока унитаза оборудовать сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, п.4.1, п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.	разрабатывается проектно-сметная документация	Документы будут направлены в ГАУ Управление Госэкспертизы до 01.11.2020 г.
4.	В туалетах общеобразовательного учреждения установить устройства систем подогрева воды, п.п.8.1., 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено	
5.	В учебных кабинетах №№ 308, 306,305,303,302,301,309,201, 203,204,205,409, 402, 111,ОБЖ, биологии, физики, химии классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудовать софитами, п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.	положительное заключение № 02-1-3-2542-17 от 13.11.2017 г.	08.2020 г.
6.	В кабинете рисования, в медицинском кабинете (врача) установить умывальные раковины, п. 4.27., п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.	запрошены счета у поставщиков	05.2020 г.
7.	При спортивном зале душевые для мальчиков и девочек отремонтировать, п.4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено частично	Разрабатывается сметная документация 08.2020 г.
8.	В учебном кабинете № 102 светильники предусмотреть параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней, п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено	
9.	В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, установить двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, столы с гигиеническим покрытием, п.5.12. СанПиН 2.4.2.2821-1	запрошены счета у поставщиков	05.2020 г.
10.	В столовой образовательного	направлена заявка в	05.2020 г.

	учреждения для приготовления безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции приобрести технологическое оборудование (электропривод для готовой продукции, овощерезка, хлебрезательная машина, электрическая сковорода), п.2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.	центр питания.	
11.	В учебных кабинетах №№ 406, 408, 304 ,205, 106, информатики, библиотеке, мастерской для мальчиков полы предусмотреть без щелей, полы (плитка) в рекреации на 4 этаже предусмотреть без дефектов и механических повреждений, п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Частично выполнено	08.2020 г. запрошены счета у поставщиков на приобретение линолеума
12.	В учебных кабинетах не использовать классные доски темно-зеленого или темно-коричневого цвета без антибликового покрытия (№ 307, мастерской для мальчиков, домоводства и музыки), в учебных кабинетах №№ 408,202,203, 102 на классных досках предусмотреть лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, держателей для чертежных принадлежностей, п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено	
13.	Кабинеты химии и физики оборудовать специальными ученическими и демонстрационными столам с покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола, для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий. В кабинете физики отремонтировать вытяжной шкаф, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	запрошены счета у поставщиков	12.2020 г.
14.	В кабинете информатики при периметральном расположении компьютеров линии светильников предусмотреть локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору- п. 6.12. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.	запрошены счета у поставщиков	08.2020 г.
15.	В учебных кабинетах №№ 111, 202, 305, 306, 309, физики, система общего освещения выполнена светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами, п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.	запрошены счета у поставщиков	08.2020 г.
16.	Стены предусмотреть гладкие, без щелей, трещины, деформации, материалами допускающими проводить их уборку влажным	разрабатывается проектно-сметная документация	Документы будут направлены в ГАУ Управление Госэкспертизы до

	способом с применением дезинфицирующих средств (№ 303, № 102 и на всех этажах в коридоре учреждения, в библиотеке), п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.		01.11.2020 г.
17.	В 2 кабинетах информатики установить стулья конструкция которых должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы, позволяющей изменять позу с целью снижения статистического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомляемости, нарушение п.9.6. СанПиН 2.2.2./2А 1340-03;	Запрошены счета у поставщиков	12.2020 г.
18.	Оборудовать механической вытяжной вентиляцией мастерские для мальчиков, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.	разрабатывается проектно-сметная документация	Документы будут направлены в ГАУ Управление Госэкспертизы до 01.11.2020 г.
19.	В расписании учебных занятий отмечается ведение трудных уроков первыми	Выполнено	
20.	Не обеспечена полнота охвата горячим питанием	Выполнено	

Начальник отдела образования

Р.А. Мустафина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Мигранов Ринат Расихович

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022